"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **11:00** Horas del Día **21 de mayo de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-047-I2021**

Obra: Rehabilitación de Circulaciones y Edificios, Construcción de Barda Perimetral, en el Centro de Atención Múltiple No. 12 "José Mariano Mociño Y Losada", ubicado en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México.

Código de Obra: 119820

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
Consorcio Constructor TRAZZA DESIGN, S.A. de C.V.	ARQ. MARGARITA SOTO ROMERO
Desarrollos JITZIH, S.A. de C.V.	SEF. ELIZABETH DE LA CRUZ HDEZ
Ingeniería y Construcción KRISHINA, S.A. de C.V.	ARQ. JESSE ROJAS RODRIGUEZ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

JORGE CORONA SORIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE
COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR VALLE DE TOLUCA

ING. ALEJANDRO VARGA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-047-I2021** celebrada el día **21 de mayo de 2021** a las **11:00** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **Consorcio Constructor TRAZZA DESIGN, S.A. de C.V., Desarrollos JITZIH, S.A. de C.V., Ingeniería y Construcción KRISHINA, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al Órgano de Control Interno de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los puntos:

A. El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.
B. Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),
C. Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **100** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **14 de junio de 2021**

6.- Deberá considerar la siguiente fe de erratas al catálogo de conceptos.

Dice:

2H-154	Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.)	Pza.	A	24.00
			B	20.00
			C	24.00
			D	24.00
			E	4.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

RP-006	Plantilla de 6 cm. de espesor, con concreto f´c=100 kg/cm², TMA 19 mm, hecho en obra incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)			
		M3		60.00

DEBE DECIR:

2H-154	Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.)		A	24.00
			B	20.00
			C	24.00
			D	24.00
		Sal.	E	4.0
RP-006	Plantilla de 6 cm. de espesor, con concreto f´c=100 kg/cm², TMA 19 mm, hecho en obra incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)			
		M2		60.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ÉX

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-047-I2021
Rehabilitación de Circulaciones y Edificios, Construcción de Barda Perimetral, en el Centro de Atención Múltiple No. 12 "José Mariano Mociño Y Losada", ubicado en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México

Toluca, Méx., a **21 de mayo de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
DESARROLLOS JITZIH, S.A. DE C.V.	ARQ. ELIZABETH DE LA CRUZ HDEZ.

Pregunta(s)

SIN PREGUNTAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-047-I2021
Rehabilitación de Circulaciones y Edificios, Construcción de Barda Perimetral, en el Centro de Atención Múltiple No. 12 "José Mariano Mociño Y Losada", ubicado en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México

Toluca, Méx., a **21 de mayo de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
Ingeniería y Construcción Krishna S.A. de C.V.	Arq. Jesse Reyes Rodríguez

Pregunta(s)
SIN PREGUNTAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-047-I2021
Rehabilitación de Circulaciones y Edificios, Construcción de Barda Perimetral, en el Centro de Atención Múltiple No. 12 "José Mariano Mociño Y Losada", ubicado en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México

Toluca, Méx., a **21 de mayo de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAZZA DESIGN S.A. DE C.V.	ARQ. MARGARETTA SEID ROMERO

Pregunta(s)
SIN PREGUNTAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Siendo las **12:00:00 PM** horas del día **20 de mayo de 2021**, reunidos donde se llevará a cabo la: **Rehabilitación de Circulaciones y Edificios, Construcción de Barda Perimetral.** en el Plantel: **Centro de Atención Múltiple No. 12 "José Mariano Mociño y Losada"** Ubicado en: **Capulhuac de Mirafuentes,** Municipio de: **Capulhuac, Méx.**, los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso por Invitación No. **IMIFE-047-I2021**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	DESARROLLOS JITZAH, S.A. DE C.V. ARQ. ELIZABETH DE LA CRUZ H
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN KRISHNA SA DE CV. JESSE JESUS RODRIGUEZ
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAZZA DESIGN SA DE CV. MARGARITA SOTO ROMERO
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

"2021. Año de Consumación de la Independencia y Grandeza de México".

OBRA: **Centro de Atención Múltiple No. 12 "José Mariano Mociño y Losada"**
LOCALIDAD: **Capulhuac de Mirafuentes**
MUNICIPIO: **Capulhuac**

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   Barda Perimetral y Circulaciones
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   Terreno con Pendiente N.P.N ± 0.30
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   5 Ton/m²
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   Terreno Vegetal
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   Modulo de Barda Perimetral y Rehabilitacion de Edificio.
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   Perimetral de 0.00 a ± 3.00
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   En Rehabilitacion Edificio
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   En Rehabilitacion Edificio
9. UBICAR RED SANITARIA
   En Rehabilitacion Edificio
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    Vegetacion en Perimetro para Barda.
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
    Si, Si Puesto impide Paso para camion
12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA
    Retiro Fuera de Obra.

SUPERVISOR
Ing. Juan Samuel Sánchez González