"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **12:00** Horas del Día **06 de julio de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-096-I2021**

Obra: Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Primaria Unión Campesina, ubicada en Santa María del Monte, Municipio de Zinacantepec, México.

Código de Obra: 119906-070

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
Grupo Deic, S.A. de C.V.	Arq. Rita Guadalupe Escalante Grayán
JEDE Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Ing. Juan de la Torre Becerra
LEONAPO Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

JORGE CORONA SORIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR VALLE DE TOLUCA

ING. ALEJANDRO VARGA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-096-I2021** celebrada el día **06 de julio de 2021** a las **12:00** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **Grupo Deic, S.A. de C.V., JEDE Grupo Constructor, S.A. de C.V., LEONAPO Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al Órgano de Control Interno de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los puntos:

A. El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.
B. Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),
C. Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **120** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **02 de agosto de 2021**

6.- Deberá considerar las siguientes fe de erratas al catálogo de conceptos

Dice:

Q-001	Registro eléctrico de 60x60x70 cm. con tabique rojo, acabado interior aplanado pulido, tapa de concreto armado con malla, con marco angulo de 1" x 1" x 3/16" y contramarco de angulo 1/ 1/4"x1 1/4" x 3/16", fondo de grava, incluye cadena perimetral 14x15 cms. armada con 5 varillas # 3 estribos # 2 a cada 20 cms. (ver detalle en plano PT-182).(U.C.T.T.)	MI	3.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Debe decir:

Q-001	Registro eléctrico de 60x60x70 cm. con tabique rojo, acabado interior aplanado pulido, tapa de concreto armado con malla, con marco angulo de 1" x 1" x 3/16" y contramarco de angulo 1/ 1/4"x1 1/4" x 3/16", fondo de grava, incluye cadena perimetral 14x15 cms. armada con 5 varillas # 3 estribos # 2 a cada 20 cms. (ver detalle en plano PT-182).(U.C.T.T.)	PZA	3.00

Dice:

2G-016.2	Colocación de puerta marca Modumex modelo anti grafiti, o similar de acuerdo a las especificaciones de materiales y sistemas aplicables a la INFE elaborada con panel de 32 milímetros de espesor, formado con dos hojas de lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno (lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera estufada de pino con una sección mínima de 30x38milímetros, se deberá considerar para este trabajo: marco de aluminio anodizado natural de 2" consistente en cabezal y jambas con perfil batiente, materiales, cerradura, can de madera, ribete de canal de aluminio extruido pegado con adhesivo de contacto, bisagras de libro de 3", taquetes, tornillos, herramienta, equipo, acarreos de fijación, limpieza del área de trabajo. (plano ME-33). (U.C.T.T.)	PZA	4.00

Debe decir:

G-016	Puerta con bastidor de madera de pino de 1 3/16"x1 ½" y lámina de acero galvanizado calibre 24 relleno de espuma de poliuretano con marco y contramarco de aluminio anodizado natural, incluye suministro y colocación, bisagras y chapa Phillips 525. de medidas 0.98 metros de ancho por 2.50 metros de altura. (U.C.T.T.)	PZA	4.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-096-I2021
Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Primaria Unión Campesina, ubicada en Santa María del Monte, Municipio de Zinacantepec, México

Toluca, Méx., a **06 de julio de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
Grupo Deic SA de C.V.	Arq. Rita Gpe Escalante

Pregunta(s)

Sin Preguntas

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-096-I2021
Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Primaria Unión Campesina, ubicada en Santa María del Monte, Municipio de Zinacantepec, México

Toluca, Méx., a **06 de julio de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
Jede Grupo Constructor SA de CV	Luis Juan de la Torre Becerra

Pregunta(s)
Sin preguntas

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Siendo las **12:00:00 PM** horas del día **05-jul.-21**, reunidos donde se llevará a cabo la: **Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral** en el Plantel: **Escuela Primaria Unión Campesina** Ubicado en: **Santa María del Monte,** Municipio de: **Zinacantepec, Méx.**, los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso por Invitación No. **IMIFE-096-I2021**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA	Grupo DEIC, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE	Arq. Abel Reyes Hernandez.
FIRMA	
CONSTRUCTORA	JEDE Grupo Constructor, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE	Ing. Ivan de la Torre Becerra.
FIRMA	
CONSTRUCTORA	LEONAPO, Constructora y Comercializadora, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE	Ing. Napoleon Medina Salgado.
FIRMA	
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
FIRMA	
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
FIRMA	

OBRA: **Escuela Primaria Unión Campesina**
LOCALIDAD: **Santa María del Monte**
MUNICIPIO: **Zinacantepec**

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   indicado en proyecto
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   sin pendientes.
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   indicado en proyecto.
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   material tipo II
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   Estructura regional
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   indicados en proyecto.
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   indicado en proyecto.
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   indicada en proyecto.
9. UBICAR RED SANITARIA
   indicada en proyecto.
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    no existen obstaculos.
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
    no se requieren.
12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.
    se sacara fuera de la obra.

SUPERVISOR

Arq. Wilberth Rocha López