"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **12:30** Horas del Día **06 de julio de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-097-I2021**

Obra: Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y eléctricas, sustitución de impermeabilizante y de loseta, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos y Pavón, ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco, México.

Código de Obra: 119906-043

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
Atelier Ingeniería y Arquitectura Tea, S.A. de C.V.	Jim García Mendoza
Constructora LINSA, S.A. de C.V.	Rubén Omar Aguila Cruz
Roder Construcciones, S.A. de C.V.	Jorge Arturo Solis N

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

JORGE CORONA SORIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR VALLE DE TOLUCA

ING. ALEJANDRO VARGA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-097-I2021** celebrada el día **06 de julio de 2021** a las **12:30** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **Atelier Ingeniería y Arquitectura Tea, S.A. de C.V., Constructora LINSA, S.A. de C.V., Roder Construcciones, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al Órgano de Control Interno de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los puntos:

A. **El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.**
B. **Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),**
C. **Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).**

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **120** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **02 de agosto de 2021**

6.- Deberá considerar la siguiente fe de erratas al catálogo de conceptos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Dice:

2F-001	Impermeabilización aparente modificado (SBS) espesor de 4.0 milímetros, con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m2 color terracota, flexibilidad a baja temperatura, resistencia a la tensión, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 centímetros, en las juntas longitudinales y trasversales, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, sellado asfáltico con emultex o similar t.p. de 0.20 lt/m2, traslapes, apariencia en juntas y frente de losas con pintura texalux o similar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza y garantía por 10 años a favor de la dependencia por parte del fabricante y de la contratista. (de acuerdo a las especificaciones de materiales y sistemas aplicables a la INFE) (U.C.T.T.)	M2	E1	73.80
			E3	237.50
			E4	197.71
			E5	230.66
			E6	230.66
			E7	226.80
			E8	324.48
			WC	23.87

Debe decir:

F-001	Impermeabilización aparente modificado (SBS) espesor de **4.5** milímetros, con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m2 color terracota, flexibilidad a baja temperatura, resistencia a la tensión, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 centímetros, en las juntas longitudinales y trasversales, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, sellado asfáltico con emultex o similar t.p. de 0.20 lt/m2, traslapes, apariencia en juntas y frente de losas con pintura texalux o similar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza y garantía por 10 años a favor de la dependencia por parte del fabricante y de la contratista. (de acuerdo a las especificaciones de materiales y sistemas aplicables a la INFE) (U.C.T.T.)	M2	E1	73.80
			E3	237.50

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

E4	197.71
E5	230.66
E6	230.66
E7	226.80
E8	324.48
WC	23.87

Dice:

5I-004	Rehabilitación de salida hidrosanitaria, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, ranurado, desconexión y retiro de tubería en mal estado, reposición de la misma (cobre tipo "m" y PVC tipo anger), soldadura, conexiones, limpiador de tubo de PVC, limpieza de tubería acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.)	ML	E7	28.00

Debe decir:

5I-004	Rehabilitación de salida hidrosanitaria, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, ranurado, desconexión y retiro de tubería en mal estado, reposición de la misma (cobre tipo "m" y PVC tipo anger), soldadura, conexiones, limpiador de tubo de PVC, limpieza de tubería acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.)	**SAL**	E7	28.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-097-I2021
Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y eléctricas, sustitución de impermeabilizante y de loseta, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos y Pavón, ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco, México

Toluca, Méx., a **06 de julio de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
Atelier Ingeniería y arquitectura Tea. S.P de C.V.	Juan Carlos Mendoza.

Pregunta(s)
SIN PREGUNTAS.

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-097-I2021
Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y eléctricas, sustitución de impermeabilizante y de loseta, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos y Pavón, ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco, México

Toluca, Méx., a **06 de julio de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
RODEE CONSTRUCCIONES SA DE CV	JORGE ARTURO SOLIS NAVARRETE

Pregunta(s)
SIN PREGUNTAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-097-I2021
Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y eléctricas, sustitución de impermeabilizante y de loseta, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos y Pavón, ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco, México

Toluca, Méx., a **06 de julio de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
CONSTRUCTORA LINDA S.A. DE C.V.	RUBEN OMAR DAVILA CRUZ

Pregunta(s)

- Sin preguntas.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Siendo las **12:00:00 PM** horas del día **06 de julio de 2021**, reunidos donde se llevará a cabo la: **Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y eléctricas, sustitución de impermeabilizante y de loseta** en el Plantel: **Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos y Pavón** Ubicado en: **Malinalco,** Municipio de: **Malinalco, Méx.**, los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso por Invitación No. **IMIFE-097-I2021**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	CONSTRUCTORA LINDA SA DE CV Rubén Omar Dávila Cruz
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	RODER CONSTRUCCIONES SA DE CV JORGE ARTURO SOLIS NAVARRETE
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TRA S.A DE C.V Juan García
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	CANCELADO
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	CANCELADO

"2021. Año de Consumación de la Independencia y Grandeza de México".

CONSTRUCTORA REPRESENTANTE FIRMA	
CONSTRUCTORA REPRESENTANTE FIRMA	
CONSTRUCTORA REPRESENTANTE FIRMA	
CONSTRUCTORA REPRESENTANTE FIRMA	
CONSTRUCTORA REPRESENTANTE FIRMA	
CONSTRUCTORA REPRESENTANTE FIRMA	

"2021. Año de Consumación de la Independencia y Grandeza de México".

OBRA: **Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos y Pavón**
LOCALIDAD: **Malinalco**
MUNICIPIO: **Malinalco**

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   SE RESPETARA LA UBICACIÓN DEL PLANO DE CONJUNTO.
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   LIGERAS PENDIENTES Y CAMBIOS DE NIVEL DE TERRENO
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   SERA INVESTIGADO POR LA EMPRESA.
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   EL TIPO DE MATERIAL SERA INVESTIGADO POR LA EMPRESA.
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   LAS QUE INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO.
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   SE TOMARÁ UN PUNTO DE REFERENCIA.
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   SI EXISTE
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   SI EXISTE
9. UBICAR RED SANITARIA
   SI EXISTE.
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    NO EXISTEN.
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
    SI REQUIERE ACARREOS.
12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.
    SE RETIRARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.

SUPERVISOR
M.A.C. Carlos Reyes Portillo