Toluca, Estado de México, a 15 de febrero de 2022

C. MARIO ALBERTO ROSARIO RANGEL
P R E S E N T E

En atención a su solicitud de información enviada por SAIMEX con folio 00003/CIEEM/IP/2022, referente a lo siguiente:

"Se solicita informacion de las solicitudes que ae han realizado para las escuelas primaria nezahualcoyolt y prescolar jesua ymoff cabrera, ubicadas en la comunidad de plaza de gallos municipio de san jose del rincon, eatado de mexico y los motivos del porque no se han atendido dichas peticiones." *(sic).*

Al respecto, con fundamento en lo establecido por los artículos 12, 53 fracción II, V, VI y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se anexan archivos en formato PDF, con la información solicitada, misma que obra en resguardo de la Coordinación de Programación, la cual fue remitida mediante oficio No. 210C1501010000L/0492/2022.

Así mismo, le informo que con base a lo establecido por los artículos 177 y 178 de dicha Ley, Usted cuenta con 15 días hábiles para promover recurso de revisión.

Reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

L.D. SALVADOR OSORNO HERAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL IMIFE

SOH/jcv

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

Oficio No. 210C1501010000L/0492/2022
Toluca de Lerdo, México a 03 de Febrero de 2022
Asunto: Respuesta a solicitud
Referencia: 210C1501020100S/046/2022

L.D. SALVADOR OSORNO HERAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E:

En seguimiento a su similar arriba señalado, en el que solicita *"información de las solicitudes que se han realizado para las escuelas primaria Nezahualcóyotl y preescolar Jesua Ymoff Cabrera, ubicadas en la comunidad de plaza gallos, municipio de San José del Rincón, Estado de México y los motivos del porque no se han atendido dichas peticiones".*

Por medio del presente le informo que, de acuerdo a los registros y archivos que obran en el Departamento de Análisis, Evaluación y Factibilidad de Espacios Educativos, dependiente de esta Coordinación de Programación a mi cargo, la escuela primaria "Netzahualcóyotl" con C.C.T. 15EPR2877S, ubicada en San Antonio Plaza de Gallos, municipio de San José del Rincón, realizó una solicitud de construcción de módulo de sanitarios y remodelación del plantel.

Dicho lo anterior, envío anexo al presente copia simple del oficio número 210C1501010000L/0032/2021, de fecha 16 de Febrero de 2021, con el cual se le otorgó respuesta, así como, copia del registro de dicha solicitud.

En cuanto al preescolar Jesús Ymoff Cabrera, con C.C.T. 15EJN0999Z, ubicado en Guarda San Antonio Plaza de Gallos, del mismo municipio, no se cuenta con registro alguno de solicitud.

Sin otro asunto que tratar, le envío un cordial saludo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

A T E N T A M E N T E

LIC. EN ARQ. Y URB. GUSTAVO GERARDO VALENCIA DEL MAZO
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.c.p. L.A.E. Jorge López Carranza.- Secretario Técnico
Archivo/minutario

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
15 FEB 2022
UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

No. Oficio: 210C1501010000L/234/2021
Toluca de Lerdo, México a 16 de Febrero de 2021
Ref. 210C1501010000L/0032/2021

C. AURORA RAFAEL NOLASCO
ESCUELA PRIMARIA "NETZAHUALCÓYOTL",
C.C.T. 15EPR2877S, GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS
SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

En seguimiento a la petición ingresada a través del Sistema de Peticiones Ciudadanas dirigida al Gobierno del Estado de México referente a su solicitud de **construcción de un módulo de sanitarios y remodelación del plantel**, al respecto, le informo que derivado de la visita técnica realizada al plantel, se conoció que:

- El edificio "A" (4 aulas) constituido en estructura tradicional tiene filtraciones en la losa de azoteas a causa del deterioro del impermeabilizante.
- Edificio "B" (sanitarios tipo piare, usado por maestros), presenta fugas en la instalación hidráulica y sanitaria, muebles fuera de servicio, loseta cerámica deteriorada y piezas desprendidas, puertas desoldadas y con óxido, instalación eléctrica y lámparas con fallas fuera de servicio y tinacos con fugas.
- Edificio "C" (sanitarios de alumnos) carece de impermeabilizante, mamparas sin puertas y 2 wc no tienen mamparas, el tinaco está en mal estado y la bomba no funciona.
- Edificio "D" (2 aulas) construido en estructura tradicional, carece de impermeabilizante, tiene desprendimiento de aplanados, deterioro de herrería de puertas y ventanas por óxido y partes desoldadas, la instalación eléctrica está fuera de servicio por fallas.

✓ Por lo anterior, técnicamente es procedente la rehabilitación general de los 4 edificios.

Cabe mencionar que los trabajos quedarán registrados como una necesidad a atender en los Programas de Inversión venideros de este Instituto, será necesario contar con la autorización del recurso que se asignen para este fin en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.

No obstante, será necesario remitir a este Instituto copia simple del documento que acredite la propiedad del predio donde se ubica el plantel escolar, el cual puede enviar vía correo electrónico, a la dirección que se cita al calce de este oficio.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. EN A.P. JOSÉ ANTONIO CRUZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN

C.c.p M.A.P. Rafael Manuel Navas Camacho.- Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.
Mtro. Claudio Rubio Chávez.- Coordinación de Atención Ciudadana. Folio: 84053
JACR/JESG/MLPB

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Educación

FICHA TECNICA

PETICIONES CIUDADANAS

FOLIO
84053
concluido negativo
EDUCACION

solicita apoyo con la construcción de un módulo de sanitarios y la remodelación de la Escuela Primaria Nezahualcóyotl ubicada en la comunidad Plaza de Gallos municipio de San José del Rincón.

Mensaje Original: Por medio del presente solicito a usted gobernador el apoyo con la construcción de los baños y en su caso de la remodelación de la escuela primaria Nezahualcóyot ubicada en la comunidad de plaza de gallos municipio de san José del rincón estado de México; toda vez que dicha escuela no cuenta con unas instalacione adecuadas y servirán de muchos para los alumnos.

DATOS ORIGINALES

Nombre: Aurora Rafael nolasco
Profesión: Ama de casa
Ocupación: Ama de casa
Género: Mujer
Edad: 25 años
Cumpleaños: 11 Junio
Dirección: Plaza de gallos
Colonia/Delegación: Plaza de gallos
Ciudad/Municipio: San José del rincón estado de México
Código Postal:
Estado: 159
País: México
Correo: escuelaplazadegallos2020@gmail.com
Télefono: 5581098853

DATOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Nombre: Rafael Nolasco, Aurora
Profesión: C.
Turno: 105983
Recepción: 01/12/2020
Hora: 10:39
Cargo: vecina del municipio de San José del Rincón
Dirección: Plaza de Gallos domicilio conocido
Colonia: Plaza de Gallos
Municipio: San José del Rincón
Estado / País: Estado de México, México.
Turnado: 07/12/2020
Teléfono: 55 8109 8853
Conducto: WEB(CONTACTAME)
Correo: escuelaplazadegallos2020@gmail.com
Expediente: MA

SEGUIMIENTO

Fecha	Dependencia Ejecutora	Descripción	Vo. Bo.	Captura	Situación
15/01/2021 05:42:00 p. m.	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	El Director de Programación de Obras, informa a la peticionaria, que se solicitará una visita al plantel para verificar las necesidades y proponer alternativas de solución a la problemática planeada. No obstante, será necesario remitir a este Instituto copia simple del documento que acredite la propiedad del predio donde se ubica el plantel escolar, el cual puede enviar vía correo electrónico, a la dirección que se cita al calce de este oficio.	MLPB	I2_SOLGOME	concluido negativo