ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **12:00** Horas del Día **19 de septiembre de 2022** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-181-I2022**

Obra: Construcción de barda perimetral y rehabilitación de muros en el edificio "E", en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México .

Código de Obra: 121409-014

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Samantha Y. Coronado Ledesma
CONSTRUCTORA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V.	Gaspar Torres Flores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES PSC, S.A. DE C.V.	Jesus Daniel Lopez Zepeda

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

FUNCIONARIOS.

LIC. DANIEL MAYA CRUZ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA

ARQ. VIDAL CID DUARTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE COSTOS Y DE PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR DEL VALLE TOLUCA

P.I.

ARQ. MARIO PARRA SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-181-I2022** celebrada el día **19 de septiembre de 2022** a las **12:00** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V., CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES PSC, S.A. DE C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al órgano interno de control del IMIFE de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:

A. El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.
B. Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),
C. Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).

4.- la fecha de presentación de propuestas será el día: **26 de septiembre de 2022,** a las **14:00** horas.

5.- la fecha de fallo será el día: **30 de septiembre de 2022**, a las **14:00** horas.

6.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **60** días naturales.

7.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **14 de octubre de 2022.**

8.- se deberá considerar la siguiente fe de erratas:

DICE:

1Z-013.1	Muro de 12 centímetros de espesor de tabique de barro rojo natural perforado vertical 6x12x24 centímetros vintex 6/12, novaceramic y/o la huerta de 1a. o similar en calidad, acabado aparente dos caras, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, con castillos ahogados a cada 80 centímetros, de concreto f'c=150 kg/cm2 TMA 19 milímetros y dos varillas del No. 3, incluye: suministro de materiales, desperdicios, anclaje, humedecido del tabique, cortes, ajustes, acarreos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	M2	264.48
3Z-011	Castillo tipo K1 de concreto f'c=250 kg/cm², TMA 19 milímetros Sección 12 x 20 centímetros acabado común, armado con 4 varillas del #3 y estribos del # 2 a cada 20 centímetros incluye suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ML	208

DEBE DE DECIR:

1Z-013.2	Muro de 12 centímetros de espesor de tabique rojo recocido de la región de 6x12x24 centímetros, acabado aparente en ambas caras, similar al existente, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye suministro de materiales, desperdicios, humedecido del tabique, cortes, ajustes, acarreos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	M2	264.48

3Z-011	Castillo tipo K1 de concreto f'c=250 kg/cm², TMA 19 milímetros Sección 12 x 20 centímetros acabado común, armado con 4 varillas del #3 y estribos del # 2 a cada 20 centímetros incluye suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ML	135.00

SE AGREGA EL CONCEPTO:

4Z-011	Castillo tipo K2 de concreto f'c=250 kg/cm², TMA 19 milímetros Sección 20x20 centímetros acabado aparente, armado con 4 varillas del #3 y estribos del # 2 a cada 20 centímetros incluye suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta. limpieza. (U.C.T.T.)	ML	73.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida No. IMIFE-181-I2022
Construcción de barda perimetral y rehabilitación de muros en el edificio "E", en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México

Toluca. México. a 19 de septiembre de 2022

Empresa	Nombre y firma del Representante
Constructora Aruma S de RL de CV	Gaspar Torres Flores

Pregunta(s)

Sin preguntas

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida No. IMIFE-181-I2022
Construcción de barda perimetral y rehabilitación de muros en el edificio "E", en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México

Toluca. México. a 19 de septiembre de 2022

Empresa	Nombre y firma del Representante
Consultoría y Construcciones PSC SA de CV	Jesus Daniel Lopez Zepeda

Pregunta(s)

Sin Preguntas

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-181-I2022**
Construcción de barda perimetral y rehabilitación de muros en el edificio "E", en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México

Toluca. México. a 19 de septiembre de 2022

Empresa	Nombre y firma del Representante
Bernal y Guadarrama Asociados S A D C.V	Samantha Y. Cerenda Ledesma

Pregunta(s)

Sin preguntas.

2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-181-I2022
Construcción de barda perimetral y rehabilitación de muros en el edificio "E", en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México.

Toluca, Méx., a **19 de septiembre de 2022**.

Empresa	Nombre y firma del Representante	Hora
Consultoría y Construcciones PSC SA de CV	Jesus Daniel Lopez Zepeda	11:55
Constructora aruma S de R L de CV.	Gaspar Torres Flores	11:56.
Bernal y Cuadarrama Asociados S.P	Samantha Y. Coronado Ledesma	11:58



ATENTAMENTE

M.P.A. Jesús Daniel López Zepeda
Administrador Único



ATENTAMENTE

IDMEX1023316354<<5372061693942
8301183M2712310MEX<02<<13245<8
BERNAL<GONZALEZ<<ANGELICA<<<<<

Angélica Bernal González
Administradora única
Bernal y Guadarrama Asociados
S.A. de C.V.

RUMA

S. DE R.L. DE C.V.

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
FLORES
GASPAR
DOMICILIO
C OCTAVIO PAZ 1528 6
COL LAS JARAS 52160
METEPEC, MEX
CLAVE DE ELECTOR TRFLGS77081815H500
CURP TOFG770818HMCRLS03
AÑO DE REGISTRO 1997 04
ESTADO 15 MUNICIPIO 055 SECCIÓN 2528
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029
FECHA DE NACIMIENTO 18/08/1977
SEXO H



INE

Gaspar Torres Flores

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1845290740<<2528045203948
7708187H2912316MEX<04<<03677<9
TORRES<FLORES<<GASPAR<<<<<<<<<<

Carretera a Zacango, Km. 3.5 San Bartolomé Tlaltelulco, Metepec Estado de México C.P. 52160
Tel. (722) 489 19 52, 722 356 50 72 Email: aruma26@hotmail.com